

Technická správa

Obsah je vypracovaný podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Príloha č.2

1.Vypracoval: Ing. Csaba Balázs

Novohradská 39, 98401 Lučenec

IČO:47 327 685

2.Zariadenie:

NÁZOV STAVBY: ŽNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MATERSKEJ ŠKÔLKY

Horný Vadičov, p.č.1954/2

INVESTOR: obec Horný Vadičov

Projekt:

*TECHNICKÁ SPRÁVA
PÔDORYS I.PP
ROZVÁDZAČ RS 3*

Zariadenie je zaradene do skupiny B podľa Prílohy č.1 pism. g) vyhl. 508/2009 Z.z

3.Opis a funkcia zariadenia :

Projekt rieši výmenu svietidiel pre zníženie energetickej náročnosti stavby podľa súčasných platných predpisov a noriem STN, pre stavebné povolenie.

4.Výpočty:

4.1 Dimenzovanie strojov prístrojov, rozvádzačov a svietidiel z hľadiska skratových prúdov.

Prístroje a rozvodne zariadenia vyhovujú z hľadiska mechanickej odolnosti proti skratovým prúdom a vyhovujú podmienke $I_{km} < I_d$. Hodnoty I_t, I_d pre jednotlivé prístroje a rozvodové zariadenia sú uvedené výrobcom sprievodnej dokumentácii. Porovnanie vypočítavania a dovolených hodnôt skr. prúdov je prevedené v prílohe.

4.2 Dimenzovanie vedení z hľadiska:

4.2.1 Mechanickej pevnosti: je prevedené podľa 332130, 332000-1

4.2.2 Hospodárnosti: sa študuje.

4.2.3 Skratových prúdov: Vedenie musí odolávať dynamickým aj tepelným účinkom skratových prúdov a musí vyhovovať podmienke: $S_{min} \geq I_{ke} \cdot I_{tk} \cdot 1000/k$

4.2.4 Úbytku napätia: Vedenie musí byť dimenzované tak, aby nespôsobilo pokles napätia podľa STN 332130, 341610, 332190.

4.2.5 Ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím: Charakteristiky ochranných prístrojov a impedanciou medzi krajným vodičom alebo neživou časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase. Pritom musí platiť podmienka $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ podľa STN 332000-4-41 41 čl. 411.4.4

4.2.6 Oteplenia: Návrh vedenia z hľadiska oteplenia je prevedený podľa STN 33 2000-5-52.

4.2.7 Ochrany vedení pred nadprúdom: Je prevedená podľa STN 332000-4-43.

5. Technická časť :

5.1 Zoznam výkresov :

1. PÔDORYS 1.PP	V-01
2. ROZVÁDZAČ RS 3	V-02

5.2 Technická správa:

5.2.1 Podklady pre prípravu projektu elektročasti:

- a, Stavebne výkresy
- b, Obhliadky miesta výstavby
- c, Predpisy, STN
- d, Súpis požiadaviek investora

5.2.2 Základné údaje:

Napäťová sústava: 3xPEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
3xPE + 1xN + 1xPE, 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: Podľa STN 33 2000 4-41

základná ochrana:

- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty

ochrana pri poruche:

- 411 Samočinné odpojenie napájania pri poruche
- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
- 415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Prostredie: je určené podľa platných STN.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov: Krytie elektrických predmetov je navrhnuté podľa STN 33 2000-5-51.

Rozčlenenie priestorov z hľadiska nebezpečenstva úrazu el. prúdom:

- Priestor bezpečný a nebezpečný
- Ochrana pred NDN neživých častí zakladania
- Samočinným odpojením vadnej časti
- Pospájaním

Výkonové pomery:

Inštalovaný príkon: = 1,02kW
Súdobnosť: beta = 0,5
Sudobný príkon : 1,02kWx0,5=0,6kW

Zabezpečenie dodavky el. energie: Z hľadiska zabezpečenej dodavky el. energie v zmysle STN 341610 sa jedna o dodávku elektrickej energie 3. stupňa.

5.2.3 Silnopráúdové zariadenia :

Popis :

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m.

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

SILOVÉ KÁBLE	OZNAMOVACIE KÁBLE					PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPLOVO D	KÁBLOV Ý	KANALI-
IDO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	DO 110kV	MIESTNE	DIAĽKOV Ě	DO 5kPa	DO 300kPa			KANÁL	ZÁCIA
0,05	0,15	0,2	0,2	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,4	0,6	0,4	0,3	0,1	0,5

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m.

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

SILOVÉ KÁBLE	OZNAMOVACIE KÁBLE					PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIE	TEPLOVO D	KÁBLOV Ý	KANALI-
DO 1kV	DO 10kV	DO 35kV	DO 110kV	MIESTNE	DIAĽKOV Ě	DO 5kPa	DO 300kPa			KANÁL	ZÁCIA
0,05	0,15	0,2	0,2	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,3 ¹⁾ 0,1 ²⁾	0,4 ⁴⁾	1,0 ⁴⁾	0,4 ¹⁾ 0,2 ²⁾	0,3 ³⁾	0,3	0,3

¹⁾ NECHRÁNENÉ, ²⁾ V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE, ³⁾ PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ, ⁴⁾ 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.

5.2.3.1 Rozvody :

Inštalácia je realizovaná chránenými vodičmi typu N2XH-J – pod omietkou a pod zníženým stropom v príchytkách, v príslušných dimenziách pre jednotlivé obvody.

5.3 Osvetlenie:

5.3.1. Návrh osvetlenia

Jedna sa o vnútorné priestory kategórie B,C s trvalou a občasou využiteľnosťou. Svetelný rozvod je navrhovaný káblami N2XH-J 3x1,5mm², (N2XH -O 2x1,5mm², N2XH-O 3x1,5mm², N2XH-O 5x1,5mm²). Spínače svetelného rozvodu typ 230V, 10A, IP 20 a IP44 polozapustené /radenie 1, 5, 6, 7/ budú inštalované vo výške 120cm.

Odbočenie svetelného rozvodu je realizované v krabiciach KO (OBO IP65) bezskrutkovými svorkami.

Typy svietidiel sú ponechané na vyber investora, inštalované svietidla musia spĺňať požiadavky na stupeň krytia v jednotlivých priestoroch objektu. V priestore kúpeľni musia byť svietidla s krytím IPX4 z izolantu triedy II, alebo musia byť napájané bezpečným malým napätím SELV 12V. Vo vonkajšom priestore musia byť svietidla s krytím IP44. Všetky svietidla určené pre montáž do a na horľavé konštrukcie musia byť na takúto montáž určené a označené písmenom „F“ v otočenom trojuholníku, alebo podložené tepelnoizolačnou podložkou s hrúbkou 5mm. V ostatných priestoroch môžu byť svietidla s krytím IP20.

5.3.2: Údržba a čistenie svietidiel

Údržba osvetlenia je súbor aktívnych činností ,ktorými sa udržiava osvetľovacia sústava v prevádzky-schopnom stave.

K činnostiam údržby osvetlenia patri :

- výmena dôležitých svetelných zdrojov
- čistenie svietidiel
- obnova povrchov v osvetľovanej miestnosti
- oprava a výmena chybných častí osvetľovacích zariadení
- údržba elektrických napájacích a riadiacich sietí

Podľa STN prevádzkovateľ zaistí vypracovanie miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov podľa ktorých sa má prevádzať údržba a čistenie.

6. Pokyny na prevádzku podľa prílohy č.3 Vyhl.č.508/2009 Z.z.:

1.1 Základné požiadavky na prevádzku el. zariadení podľa § 8 Vyhl.508/2009 Z.z.

§ 8 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia. Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostno-technické požiadavky a:

1. vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach
2. vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č.4 zodpovedajúcu skutočnému stavu
3. vydajú miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami
4. zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa §9

1.2 Základné požiadavky na prevádzku el. zariadení podľa § 19 Vyhl.508/2009 Z.z.

§ 19 Odborná spôsobilosť na činnosť" na technickom zariadení elektrickom

Činnosti na tech. zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať :

1. poučená osoba
2. elektrotechnik
3. samostatný elektrotechnik
4. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
5. revízny technik

Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na tech. zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostno-technické požiadavky.

Pri stanovovaní príslušného stupňa odbornej spôsobilosti vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti sa vychádza z čl. 31 až 41 STN 343100.

7. Zoznam použitých predpisov a noriem

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli použité nasledovné predpisy a normy :

STN 33 2000 4-41, STN 33 2000 4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-52, STN 332000 - 5-54.

8. Zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti :

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné vykonať východiskovú revíziu, a stav el. zariadenia v stanovených lehotách kontrolovať podľa Vyhl.č'.508/2009 Z.z. prílohy č.8.

Pre navrhované zariadenie stanovuje vyhláška preverovať zariadenie každé 4 roky.

*Zásady kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia stanovuje § 9 vyhl.508/2009 Z.z.
§ 9 Vyhlášky č.508/2009 Z.z.*

Prehliadky a skúšky technických zariadení

(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

- a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba*
- b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik*
- c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik*
- d) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa §18 ods.1 a osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostno-technických požiadaviek*

(2) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č.5 až 10 bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

- a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,*
- b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu*
- c) pred opätovným uvedením do prevádzky*
 - po odstavení dlhšom ako jeden rok,*
 - po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti*
 - po rekonštrukcii a oprave, po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia*
 - ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce*
- d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách*

(3) Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb

(4) Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1. vyhotovil o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

Kritériom úspešnosti zariadenia vo vzťahu k prehliadkam el. zariadenia je ich bezpečnosť a prevádzková spoľahlivosť vyhovujúca súčasne platným predpisom a STN.

