

OBEC HORNÝ VADIČOV

Č.j.: OcÚ-HV-SÚ-77/2020-03
Vybavuje :Moravec

Horný Vadičov dňa 24.09.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	Stredoslovenská Distribučná a.s. , IČO 36 442 151
Adresa	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

podal dňa 27.08.2020 prostredníctvom splnomocneného zástupcu Miroslava Mackovčáka návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú stavbu : „11 401 – Horný Vadičov – Pod Lúkami – zahustenie 111/ts/h.vadicov-pod.lukami“ na pozemkoch KN-C 213/1 (KN-E 93 a 92), KN-C 284/2, KN-C 176/1 (KN-E 175), KN-C 176/10 v katastrálnom území Prostredný Vadičov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 28.02.2019 pod č.j. 80/2019.

Obec Horný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších zmien a doplnkov , po preskúmaní Vášho návrhu a na základe ústneho konania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 22.09.2020 podľa ust. § 82 odst.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y

„11 401 – Horný Vadičov – Pod Lúkami – zahustenie 111/ts/h.vadicov-pod.lukami“ na pozemkoch KN-C 213/1 (KN-E 93 a 92), KN-C 284/2, KN-C 176/1 (KN-E 175), KN-C 176/10 v katastrálnom území Prostredný Vadičov.

Stavba obsahuje : Predmetom stavby je výstavba nového VN nadzemného distribučného vedenia pre novú jednotlivú TS a výstavba NN podzemného distribučného rozvodu pre nové odberné miesta.

Stavebný úrad určuje podľa ust. § 82 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavebník je povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej stavu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
3. Dodržať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších noviel a doplnkov.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné prehliadky a revízie zariadení podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 27.08.2020 podal na tunajšom stavebnom úrade navrhovateľ : Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442151 v zastúpení spln. zástupcu Miroslava Mackovčáka návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre líniovú stavbu: „11 401 – Horný Vadičov – Pod Lúkami – zahustenie 111/ts/h.vadicov-pod.lukami“ na pozemkoch KN-C 213/1 (KN-E 93 a 92), KN-C 284/2, KN-C 176/1 (KN-E 175), KN-C 176/10 v katastrálnom území Prostredný Vadičov, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 28.02.2019 pod č.j. 236/2018-02 a zmena stavby dňa 28.03.2019 pod č.j. 80/2019.

Tunajší stavebný úrad na základe návrhu stavebníka oznámil verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania a pozval všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním oznámením zo dňa 27.08.2020 pod č.j. OcÚ-HV-SÚ-77/2020-01. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 22.09.2020.

Ku kolaudačnému konaniu boli doložené tieto doklady:

- Splnomocnenie
- odborné stanovisko k bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia zo dňa 25.06.2020 pod č. 206000590/06/2020/EZ/US vyhotovené Technickým skúšobným ústavom Piešťany š.p.. Na základe tohto odborného stanoviska zároveň vydala osvedčenie o úradnej skúške.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby
- Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 17/02/2020, vykonanej v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., podľa STN 33 2000-6 a STN 33 1500, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. zo dňa 09.07.2009 so záverom : Uvedené novo vybudované EZ v rozsahu revidovaného zariadenia, vyhovuje požiadavkám zakotveným v PD a požiadavkám bezpečnosti technických zariadení pre novo vybudované elektrické zariadenia. Na jestvujúce el. zariadenia v tomto stavebnom objekte sa odborná prehliadka č. 17/02/2020 nevzťahuje. Zabudované nové časti EZ je schopné bezpečnej prevádzky. Vykonal Vladimír Chovanec.
- Certifikáty, protokoly a osvedčenia
- Denník montážnych prác + stavebný denník (výpisy)
- Polohopisný plán skutočného zamerania stavby (Technicko-geodetická dokumentácia) – ktorú overil Ing. Karol Petrovský – autorizovaný geodet
- Doklad o likvidácii stavebného odpadu
- Doklad o zaplatení správneho poplatku

V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky zo strany dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Návrh bol posúdený a preskúmaný v súlade s ust. §81 stavebného zákona. V konaní sa na základe predložených dokladov a vykonanej obhliadky zistilo, že skutočné realizovanie stavby a jej užívanie neohrozuje verejné záujmy.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch , v znení neskorších noviel 60 eur bol uhradený pred vydaním tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov kolaudačného konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať účastníci konania odvolanie na Obec Horný Vadičov / adresa: Obecný úrad Horný Vadičov č.s. 160, 023 45 Horný Vadičov/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.




Miroslav Káčerik
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou vzhľadom na to že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm.d) stavebného zákona a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnú tabuľu obce Horný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa : 25.09.2020 Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Doručí sa :

1. Účastníkom konania v intenciách ust. §26 ods. 2 správneho poriadku verejnou vyhláškou , vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods.3 písm. d) stavebného zákona

Prizvaným na kolaudačné konanie :

1. EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina / projektant/
2. Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /zhotoviteľ/

Dotknutým orgánom:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
3. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
5. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. , Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 92180 Piešťany
7. Obec Horný Vadičov

Co.: spis